

Руководство по эксплуатации

ЕВРОАВТОМАТИКА «F&F»®

Служба технической поддержки:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 56, 60 03 80,
+ 375 (29) 319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fff.by

Управление продаж:

РБ г. Лида, ул. Минская, 18А, тел./факс: + 375 (154) 65 72 57, 60 03 81,
+ 375 (29) 319 96 22, (33) 622 25 55, e-mail: sales@fff.by

Назначение

Устройство управления AVR-02 предназначено для работы в составе блоков (шкафов) управления автоматическим включением источников резервного питания (АВР) для бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии.

Функциональные возможности

- контроль чередования фаз
- контроль синфазности вводов
- контроль работы резервной линии от генератора
- контроль положения силового аппарата
- контроль состояния аварийных цепей силового аппарата
- управление контакторами и моторными приводами
- формирование напряжения цепей питания и контроля силовыми аппаратами
- формирование сигнала «Авария»
- формирование сигнала запуска генератора «ЗГ»
- возможность работы от внешней аккумуляторной батареи 12В 1,2Аh и ее поддержка в заряженном состоянии
- пуско-наладочный режим
- ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода.

ВНИМАНИЕ!

Перед подключением изделия к электрической сети (в случае его хранения или транспортировки при низких температурах), для исключения повреждений вызванных конденсацией влаги, необходимо выдержать изделие в теплом помещении не менее 2-х часов.



ВНИМАНИЕ

Изделие следует подключать к сети согласно существующим нормам электробезопасности. Правила подключения описаны в данном руководстве. Работы, связанные с установкой, подключением и регулировкой должны проводиться квалифицированным специалистом после ознакомления с руководством по эксплуатации и функциями устройства. Перед началом установки следует убедиться в отсутствии напряжения на подключаемых проводах. Самовольное вскрытие корпуса влечет за собой утрату права на гарантийное обслуживание изделия, а также может стать причиной поражения электрическим током. Изделие должно использоваться по его прямому назначению. По вопросам монтажа и работы устройства обращаться в службу технической поддержки.

Комплект поставки

Устройство управления резервным питанием AVR-02..... 1 шт.
Руководство по эксплуатации..... 1 шт.
Упаковка..... 1 шт.

ТУ BY 590618749.017-2012



Принцип работы

Устройство управления AVR-02 контролирует напряжение на основном вводе трехфазной сети переменного тока. Если напряжение в пределах нормы, нагрузка подключается к вводу с помощью внешнего силового аппарата (контактора, автоматического выключателя с моторным приводом и т.п.), которым управляет исполнительное реле AVR-02.

При аварии основного ввода нагрузка переключается на резервный. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. Изделие имеет входы контроля положения и входы контроля - аварийных контактов силового аппарата. По ним определяется его состояние, не допускается "встречное" включение вводов и подключение исправного ввода на аварийную линию питания нагрузки.

Допустимые пределы напряжения и временные параметры переключения устанавливаются с лицевой панели AVR-02. Питание осуществляется от контролируемых вводов.

Элементы управления и индикации



Рисунок 1 - Панель управления

На панели управления AVR-02 находятся:

1. Жидкокристаллический двухстрочный индикатор.
2. Кнопки управления.
3. Светодиодные индикаторы.

Кнопка «OK» - вызов меню, подтверждение (запись в памяти) установленного значения или выбранной функции.

Кнопки «^», «v» (вниз - вверх) - выбор параметра или функции.

Кнопки «<», «>» (вправо - влево) - установка значения выбранного параметра.

Светодиоды K1, K2, K3, K4 - индикаторы включения реле.

Светодиоды N1, N2 - индикаторы состояния вводов 1 и 2. Если линия в аварийном состоянии, то светодиод моргает, в рабочем режиме - горит постоянно.



Не выбрасывать данное устройство вместе с другими отходами!

В соответствии с законом об использованном оборудовании, бытовой электротехнический мусор можно передать бесплатно и в любом количестве в специальный пункт приема. Электронный мусор, выброшенный на свалку или оставленный на лоне природы, создает угрозу для окружающей среды и здоровья человека.

Свидетельство о приемке

Устройство управления резервным питанием AVR-02 изготовлено и принято в соответствии с требованиями ТУ BY 590618749.017-2012, действующей технической документации и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска	Дата продажи

Драгоценные металлы отсутствуют!

Технические характеристики		
Тип контролируемых линий	3 фазы, 4-х проводная(3х400В+N)	
Частота питающей сети, Гц:	50±2	
Потребляемый ток, мА, не более	30	
Напряжение питания, В:	50..264	
- от контролируемых вводов (клеммы C1, C2)	10..14	
- от внешнего источника питания постоянного тока (клеммы +/- В)		
- от внешнего источника питания переменного или постоянного тока (клемма C3)	50..264	
Максимальное напряжение заряда АКБ, В	12	
Максимальный ток заряда АКБ, мА	60	
Емкость АКБ резервного питания, Аh	1,2	
Количество контролируемых вводов	2	
Количество исполнительных реле	5	
Максимальный ток контактов реле (AC1),А	8	
Максимальный ток катушки контактора, А	2	
Контакты	4NO/NC, 1NO	
*Порог напряжения (регулируемый),В:		
- нижний	150..210	
- верхний	230..300	
Время отключения, с:		
- для нижнего порога	2..30	
- для верхнего порога	0,3..10	
Допустимая асимметрия напряжения, В	20..100	
Время отключения по асимметрии, с	2..30	
Время переключения с основного на резервный ввод, с	0,1..30	
Время включения основного ввода при восстановлении напряжения (регулируемое), с/мин.	1..250	
Время запуска генератора, с	5..100	
Время охлаждения генератора, с	10..200	
Время включения при подаче напряжения питания, с	3	
Ток потребления:		
- по входам C1 и C2, мА, не более	12,0	
- по входам +/- В, мА	10,0	
Степень защиты	IP20	
Диапазон рабочих температур, °C	-25..+50	
Категория перенапряжения	2	
Степень загрязнения среды	III	
Масса, кг	0,305	
Габариты (ШхВхГ), мм	105х90х65	
Код ETIM	EC002057	
Артикул	EA04.006.004	

*При повышении напряжения более 350В и снижении менее 100В происходит ускоренное отключение нагрузки за время 0,1 сек.

Схема включения AVR-02

S1 - S3 - контакты положения силовых аппаратов
S4 - S6 - аварийное отключение вводов
SB1 - кнопка сброса
HL1 - лампа аварийной сигнализации

а) вариант питания от внешнего источника питания постоянного тока
б) вариант питания от внешней АКБ





Схема включения N1+N2+S с АВ с моторприводами.



ВНИМАНИЕ!

Схемы АВР для конкретного типа исполнительных аппаратов, с ручным и автоматическим управлением, с взаимными электрическими и программными блокировками, с выносной сигнализацией состояния вводов и др. можно посмотреть на форуме: forum.fif.by в разделе “Релейная защита и автоматика -> Устройства управления резервным питанием” или запросить в отделе технической поддержки (тел.: + 375 (154) 554740, 600380, +375(29)319 43 73, 869 56 06, e-mail: support@fif.by)

Таблица 1. Назначение зажимов AVR-02.


Зажим	Обозначение, описание	Диапазон напряжений, В
A1, B1, C1	Фазы ВВОДА1	50 - 350 AC
N	Объединенная нейтраль	0
A2, B2, C2	Фазы ВВОДА2	50 - 350 AC
9	Вход подключения напряжения питания от источника бесперебойного питания или фазы С резервной линии генератора. При отсутствии напряжения в фазах вводов 1 и 2 это напряжение поддерживает AVR в рабочем режиме;	24 - 350 AC / 30 - 300 DC
1, 10, 11	Контакты реле K5 для формирования напряжения питания цепей управления и контроля состояния силовых аппаратов Uo.	100 - 350 AC
12	Вход для подключения “+” внешнего источника питания 12 В DC при работе в схемах с генератором. “-” источника подключается к зажиму N.	10 - 15 DC
13, 14, 15	(Uk)- входы контроля положения контактов силового аппарата. Когда он во включённом положении, на эти входы должно поступать напряжение от Uo. При его отключении напряжения на зажимах нет. Переключение на резервный (основной) ввод разрешается только при отсутствии напряжения на входах Uk. Это защита от «встречного» включения вводов. Если входы не подключены, AVR-02 работает, но контроля состояния главных контактов силового аппарата нет.	100 - 350 AC
16	Вход контроля работы линии генератора (для схем N1+N2+G, N2+N1+G, N1+N2+S+G)	100 - 350 AC
17	(AL) - выход сигнала аварии. Условия подачи сигнала аварии задаются пользователем через меню. Выход - электронный ключ на полевом транзисторе с максимальным током 0,5 А, напряжением 50 В. В рабочем режиме на выходе напряжение отсутствует. При аварии вводов или отсутствии питания напряжение на выходе присутствует +12 В.	10 - 15 DC
18, 19, 20	(I>) - входы контроля состояния аварийных цепей силового аппарата. При его аварийном состоянии на этот вход должно поступать напряжение Uo от схемы формирования оперативного питания. Наличие напряжения на этих входах блокирует подключение исправного ввода к неисправной отходящей линии питания нагрузки. Блокировка снимается после устранения неисправности кратковременной подачей напряжения на вход сброса (клемма 21). Входы могут использоваться для аварийного (противопожарного) отключения силового аппарата. Если входы не подключены, AVR-02 работает, но контроля состояния аварийных контактов силового аппарата нет.	100 - 350 AC
21	Сброс аварии по входам 18, 19, 20 при аварийном отключении вводов. Состояние аварии сохраняется и при отключении питания. Повторное его включение возможно только после устранения неисправности и сброса аварии (кратковременная подача напряжения на зажим 21).	100 - 350 AC
22	COM -объединённый вход контактов реле управления силовыми аппаратами K1-K3.	100 - 400 AC
23, 24	Контакты реле K1 - управление Вводом1	100 - 400 AC
25, 26	Контакты реле K2 - управление Вводом2	100 - 400 AC
27, 28	Контакты реле K3 - управление секционным выключателем	100 - 400 AC
29, 30	Контакты реле K4 - сигнал запуска генератора	100 - 400 AC

ВНИМАНИЕ!

Для питания контроллера применяется внешняя аккумуляторная батарея 12V, 1,2 А. Не рекомендуется для питания контроллера использовать АКБ, предназначенную для запуска генераторной установки. В изделии устанавливается модуль автоматической подзарядки АКБ. При подключении АКБ к контроллеру соблюдайте полярность (см. схему подключения), несоблюдение данного требования приведет к выходу изделия из строя.

Функциональные схемы работы

1. Схема N1+N2. Два ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный.



N1	N2	K1	K2
Вкл	Вкл	+	-
Откл	Вкл	-	+
Вкл	Откл	+	-

Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается K2 и нагрузка подключается к Вводу2.

Условия переключения на резервный Ввод 2:


- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение Ввода1 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв K2 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка подключается к Вводу1.

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

2. Схема N1+N2+S. Два равнозначных ввода, две нагрузки, с секционным выключателем.



N1	N2	K1	K2	K3
Вкл	Вкл	+	+	-
Откл	Вкл	-	+	+
Вкл	Откл	+	-	+

Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rн1 подключается к Вводу2.

Условия переключения на Ввод2:

- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение Ввода1 (нет напряжения на зажиме 13)
- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв K3 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка Rн1 подключается к Вводу1.

Условия восстановления Ввода1:

- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение секционного выключателя (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 20)

При неисправности Ввода2 через время задержки Тзад контакт K2 отключает Ввод2. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу1.

Условия переключения на Ввод1:


- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 14)
- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 19)

При восстановлении питания Ввода2 через время восстановления Тв K3 отключается, и через время переключения Тп включается K2 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу2.

Условия восстановления Ввода2:


- напряжение Ввода2 в допустимых пределах
- отключение секционного выключателя (нет напряжения на зажиме 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 19, 20)

Схема N1+N2+S1+S2 с контакторами.



S1, S2 - аварийное отключение вводов
SB1 - кнопка сброса
HL1 - лампа аварийной сигнализации

Схема N1+N2+S+G с контакторами.




S1, S2 - аварийное отключение вводов
SB1 - кнопка сброса
HL1 - лампа аварийной сигнализации
KV1 - реле контроля фаз

Приложение 2. Схемы включения


В приложении приведены упрощённые схемы для ознакомления с принципом построения схем на контакторах и автоматических выключателях с моторприводом.

Схема включения N1+N2 с контакторами




S1 - аварийное отключение вводов
SB1 - кнопка сброса
HL1 - лампа аварийной сигнализации

Схема N1+N2+S с контакторами.



S1, S2 - аварийное отключение вводов
SB1 - кнопка сброса
HL1 - лампа аварийной сигнализации


3. Схема N1+N2+S1+S2. Два равнозначных ввода, две нагрузки, с двумя секционными выключателями.



N1	N2	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	+	+	-	-
Откл	Вкл	-	+	-	+
Вкл	Откл	+	-	+	-

Работа схемы при нарушении электроснабжения.
При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается K4 и нагрузка Rн1 подключается к Вводу2. При восстановлении питания ввода1 через время восстановления Тв K4 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка Rн1 подключается к Вводу1.
При неисправности Ввода2 через время задержки Тзад контакт K2 отключает Ввод2. Через время переключения Тп включается K3 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу1. При восстановлении питания Ввода2 через время восстановления Тв K3 отключается и через время переключения Тп включается K2 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу2.
Условия переключения и восстановления как в схеме 2

4. Схема N1+G. Два ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный ввод от генератора.




N1	G	K1	K2
Вкл	Вкл	+	-
Откл	Вкл	-	+
Вкл	Откл	+	-

Работа схемы при нарушении электроснабжения.
При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт K1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через 3 сек подаётся сигнал на запуск генератора. По истечении времени запуска генератора Тзап, если напряжение генератора в допустимых пределах, включается K2 и нагрузка подключается к генератору.
Условия переключения на Ввод от генератора:
- напряжение Ввода генератора в допустимых пределах (отсутствует напряжение на зажиме 16)
- отключение Ввода 1 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв K2 отключается, и через время переключения Тп включается K1 и нагрузка подключается к Вводу1.
Условия восстановления Ввода1:
- напряжение Ввода1 в допустимых пределах
- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)
- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

5. Схема N1+N2+G. Три ввода, одна нагрузка. Ввод1 - основной, ввод2 - резервный ввод, ввод3 - ввод от генератора.



N1	N2	G	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	Откл	+	-	-	-
Откл	Вкл	Откл	-	+	-	-
Вкл	Откл	Откл	+	-	-	-
Откл	Откл	Вкл	-	-	+	+

Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 через время задержки Тзад контакт К1 силового аппарата (далее СА) отключает Ввод1. Через время переключения Тп включается К2 и нагрузка подключается к Вводу2. При восстановлении питания Ввода1 через время восстановления Тв К2 отключается, и через время переключения Тп включается К1 и нагрузка подключается к Вводу1.

При неисправности Ввода1 и Ввода2 через 3 сек подаётся сигнал на запуска генератора. По истечении времени запуска генератора Тзап, если напряжение генератора в допустимых пределах, включается К3 и нагрузка подключается к генератору.

Условия переключения на Ввод от генератора:-

-напряжение Ввода генератора в допустимых пределах (присутствует напряжение на зажиме 16)

- отключение Ввода 1,2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)

- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

При восстановлении питания Ввода1(2) через время восстановления Тв К3 отключается, и через время переключения Тп включается К1(К2) и нагрузка подключается к Вводу1(2).

Условия восстановления Ввода1:


-напряжение Ввода1 в допустимых пределах

- отключение Ввода2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)

- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)

- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19)

6. Схема N1+N2+S+G. Три ввода, две нагрузки, с секционным выключателем. Ввод3 - от генератора.



N1	N2	G	K1	K2	K3	K4
Вкл	Вкл	Откл	+	+	-	-
Откл	Вкл	Откл	-	+	+	-
Вкл	Откл	Откл	+	-	+	-
Откл	Откл	Вкл	-	-	+	+

Работа схемы при нарушении электроснабжения.

При неисправности Ввода1 или Ввода2 работа схемы аналогична схеме 2 N1+N2+S.

При неисправности Вводов1 и 2 отключается К3 и через 3 сек подаётся сигнал на запуска генератора. Контроль напряжения генератора производится внешним реле контроля фаз или схемой АВР генератора. Если напряжение генератора в допустимых пределах, реле контроля фаз или схема АВР генератора подключает нагрузку 2 к генератору. По истечении времени запуска генератора Тзап включается К3 и нагрузка R1 подключается к генератору.

Условия переключения на Ввод1 и Ввод2 как в схеме 2:

Условия переключения на Ввод от генератора .

- отключение Вводов1,2 (нет напряжения на зажиме 13, 14, 15)

- присутствует напряжение на зажиме 16 от реле контроля фаз (от АВР генератора)

- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19, 20)

При восстановлении питания Ввода1 через время Тв нагрузка отключается от генератора и подключается к Вводу1. При восстановлении питания Ввода2 через время Тв отключается К3 и по истечении времени Тп включается К2 и нагрузка Rн2 подключается к Вводу2.

Условия восстановления Вводов1,2:

-напряжение Вводов1,2 в допустимых пределах

- отключение Ввода генератора (нет напряжения на зажиме 16)

- отключен секционный выключатель (нет напряжения на зажиме 15)

- отсутствует сигнал срабатывания токовой защиты (нет напряжения на зажиме 18, 19, 20)

7. Схема N2+N1. Ввод2 - основной, ввод1 - резервный. Алгоритм работы аналогичен схеме 1

8. Схема N2+N1+G. Ввод2 - основной, ввод1 - резервный. Алгоритм работы аналогичен схеме 5

Пояснения к схемам работы с генератором (схемы 5, 6).

При аварии Вводов1 и 2 через 3 секунды замыкаются контакты реле К4 и подаётся сигнал на запуск генератора при отключении Вводов1 и 2. AVR-02 питается от внешнего источника питания 12 В (зажимы +В и N). Работа генератора контролируется по наличию напряжения на зажиме 16. Если в течении времени запуска Тзап напряжение есть, то генератор считается исправным и нагрузка подключается к генератору. После запуска генератора AVR-02 питается от фазы С генератора, подключённой к зажиму С3.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка изделия может осуществляться любым видом закрытого транспорта, обеспечивающим сохранение упакованных изделий от механических воздействий и воздействий атмосферных осадков. Хранение изделия должно осуществляться в упаковке производителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 25°С до плюс 50°С и относительной влажности не более 80% при температуре +30°С.

Требование безопасности

Эксплуатация изделия должна осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в руководстве по эксплуатации.

Перед установкой необходимо убедиться в отсутствии внешних повреждений устройства.

Изделие, имеющее внешние механические повреждения, эксплуатировать запрещено.

Изделие устанавливать в местах, обеспечивающих защиту от попадания воды и солнечных лучей, а также исключающих свободный доступ к нему посторонних лиц. При этом для управления питанием электрооборудования предусмотреть в доступном месте отдельный выключатель.

Реле должно устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.

При подключении реле необходимо следовать схеме подключения.

Обслуживание

При техническом обслуживании изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей».

При обнаружении видимых внешних повреждений корпуса изделия дальнейшая его эксплуатация запрещена.

Гарантийное обслуживание производится производителем изделия. Послегарантийное обслуживание изделия выполняется производителем по действующим тарифам.

Перед отправкой на ремонт, изделие должно быть упаковано в заводскую или другую упаковку, исключающую механические повреждения.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ4, диапазон рабочих температур от -25...+50 °С, относительная влажность воздуха до 80% при 25°С. Рабочее положение в пространстве - произвольное. Высота над уровнем моря до 2000м. Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а также агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

По устойчивости к перенапряжениям и электромагнит-ным помехам устройство соответствует ГОСТ IEC 60730-1.

Условия реализации и утилизации

Изделия реализуются через дилерскую сеть предприятия. Утилизировать как электронную технику.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 60 месяцев с даты продажи.

Срок службы 10 лет.

При отсутствии даты продажи гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

СООО "Евроавтоматика Фиф" гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя изделия при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

В гарантийный ремонт не принимаются:

- изделия, предъявленные без паспорта предприятия;

- изделия, бывшие в негарантийном ремонте;

- изделия, имеющие повреждения механического характера;

- изделия, имеющие повреждения голографической наклейки;

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, без уведомления потребителя, с целью улучшения качества и не влияющие на технические характеристики и работу изделия.

ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ
ГЕН-РА 60с

После установки всех необходимых параметров переходим к индикации “пуско-наладочного режима”. Вся работа с этой процедурой описана ранее.

Вх.12345678 Вых.
00000000 <↓↑

Процедура изменения рп-кода описана ранее.

ИЗМЕНЕНИЕ КОДА
ДОСТУПА

Изменив рп-код и проверив входы управления и контроля в пусконаладочном режиме, переходим к индикации состояния фаз на каждом из вводов кратковременным нажатием кнопки “ОК”. Изделие запрограммировано.

При аварии Вводов1 и 2 через 3 секунды замыкаются контакты реле К4 и подаётся сигнал на запуск генератора при отключении Вводов1 и 2. AVR-02 питается от внешнего источника питания 12 В (зажимы +В и N). Работа генератора контролируется по наличию напряжения на зажиме 16. Если в течении времени запуска Тзап напряжение есть, то генератор считается исправным и нагрузка подключается к генератору. После запуска генератора AVR-02 питается от фазы С генератора, подключённой к зажиму С3.

Если генератор не запущен (напряжения на зажиме 16 нет), то сигнал запуска снимается и через время Т2зап производится повторный запуск. Если после 4-х запусков генератор не запускается, сигнал запуска снимается, на табло выдаётся сообщение «ошибка генератора», появляется сигнал «Авария» на выходе AL.

Сигнал ошибки генератора снимается:

- при снятии питания и устранения неисправности;

- автоматически при восстановлении напряжения питания на основном вводе через три минуты.

При восстановлении напряжения на основном вводе нагрузка от генератора отключается, но реле К4 остаётся включенным на время Тохл (время охлаждения генератора), генератор продолжает работу без нагрузки. По истечении этого времени реле К4 отключается и генератор останавливается.

Общие принципы программирования

1. Кратковременно нажать ОК, входим в режим МЕНЮ, высветится установленная схема работы (например N1+N2):

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ
1 N1+N2

2. Кнопками вверх-вниз выбрать нужный параметр или функцию.

3. Нажать ОК на время не менее 5 сек. до появления моргающего маркера, затем кнопками < > установить значение параметра или функции.

4. Кратковременно нажать ОК для запоминания и выхода из режима установки параметра. Еще раз нажать ОК для выхода в рабочий режим.

Программируемые параметры и их описание в таблице 2.

Пример программирования приведён в Приложении 1.

Включение-отключение функции

Включение или отключение той или иной функции производится через главное меню следующим образом:

- выбираем в основном меню функцию которую нужно включить или отключить, например функцию контроля чередования фаз

ОТКЛ. ПРИ ОШИБКЕ
ЧЕРЕДОВАНИЯ OFFА

- нажимаем и удерживаем более 5 сек. кнопку ОК чтобы войти в подменю редактирования. Появится моргающий маркер. Далее кнопками < > включаем (on) или отключаем(off) функцию контроля чередования. Кнопками вверх-вниз выбираем “А” или “-” в зависимости от того будет выдаваться сигнал об аварии или нет. Далее нажимаем ОК - и выходим в Главное меню.

Аналогичным образом выставляются параметры вкл/откл. и сообщения об аварии остальных функций.

Внимание!

Если требуется отключить контроль асимметрии, то следует через Главное меню войти в подменю установки времени отключения по асимметрии и увеличивать кнопками < > время до появления надписи “off”.

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ
АСИММЕТРИИ OFFА

Выход в Главное меню - после короткого нажатия ОК.

Устанавливаемые функции в таблице 3.

Аварийная сигнализация

Выдача сигнала Авария может происходить при определенных аварийных ситуациях в сети питания. Конфигурация подачи этого сигнала задается через основное меню. Если в параметре или функции установлена буква “А”, то сигнал выдается, если стоит “-”, то не выдается. Выбор осуществляется кнопками вверх-вниз.

Например, при превышении напряжения более Umax будет выдаваться сигнал Авария.

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ
 $U > U_{MAX}$ 5,0сЯ

При аварийных ситуациях на индикаторе выдаются сообщения. Описание в таблице 4.

Таблица 2. Программируемые параметры

Параметр	Наименование, описание	Значение параметра	Значение по умолчанию
СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ 1 N1+N2	Схема работы AVR	Схема 1-7	Схема 2 N1+N2+S
МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ U_{MAX} 250V	Верхний порог напряжения	230 - 300 В	260
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ $U > U_{MAX}$ 1,0сЯ	Время задержки отключения по верхнему порогу	0,3 - 10 с	1
МИН. НАПРЯЖЕНИЕ U_{MIN} 180V	Нижний порог напряжения	150 - 230 В	180
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ $U < U_{MIN}$ 0,5сЯ	Время задержки отключения по нижнему порогу	2 - 30 с	10
АСИММЕТРИЯ НАПР. U_{ASIMM} 40V	Допустимая асимметрия напряжения	20 - 100 В	80
ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ АСИММЕТРИИ OFF -	Время задержки отключения по асимметрии	2 - 30 с	10
ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕ- НИЯ T_{PER} 1,0с	Время переключения между отключением неисправного и подключением исправного вводов	0,1 - 30 с	1,5
ВРЕМЯ ВОССТАНОВ- ЛЕНИЯ $T_{ВОС}$ 30с	Время восстановления - время от момента восстановления напряжения отключенного ввода до его подключения	1 - 300 с	5
ВРЕМЯ ЗАПУСКА ГЕН-РА $30с$ Я	Время запуска генератора - время от момента запуска до его подключения к нагрузке	5 - 100 с	10
ВРЕМЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ГЕН-РА 60с	Время охлаждения генератора - время от момента отключения нагрузки до остановки генератора	10 - 200 с	10
Вх.12345678 Вых. 00000000 	Включение ручного режима работы	-	-
ИЗМЕНЕНИЕ КОДА ДОСТУПА	Ввод нового pin-кода для защиты от несанкционированного изменения схемы работы AVR.	0000 - 9999	1234

Далее нажатием кнопки ∇ переходим к выбору следующего параметра (Авария при сраб. расцепителя). Процедура изменения параметра повторяется. Подтверждаем установку параметра кнопкой "OK"

АВАРИЯ ПРИ СРАБ.
 РАСЦЕПИТЕЛЯ Я

Процедура изменения параметра и его подтверждения повторяется.

ВСТРЕЧНОЕ
 НАПРЯЖЕНИЕ Я

Изменяем оставшиеся параметры и подтверждаем их кнопкой "OK". Далее будут приведены уже установленные параметры без пояснений их выбора и подтверждения.

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ
 $U < U_{MIN}$ 0,5сЯ

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ
 $U > U_{MAX}$ 1,0сЯ

ВРЕМЯ ОТКЛ. ПРИ
 АСИММЕТРИИ OFF -

МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ
 U_{MAX} 250V

МИН. НАПРЯЖЕНИЕ
 U_{MIN} 180V

АСИММЕТРИЯ НАПР.
 U_{ASIMM} 40V

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕ-
 НИЯ T_{PER} 1,0с

ВРЕМЯ ВОССТАНОВ-
 ЛЕНИЯ $T_{ВОС}$ 30с


ВРЕМЯ ЗАПУСКА
 ГЕН-РА $30с$ Я

Приложение 1. Пример программирования

Для ввода параметров достаточно подать питание 24 - 230В на одним из зажимов C1, C2 или C3 или 12В на зажим +В и N.

Схема включения.....N1+N2+S+G
Отключение при ошибке чередования.....функцию включить, извещение об аварии включить
Отключение при ошибке синфазности.....функцию выключить, извещение об аварии установить «off»
Авария при срабатывании расцепителя.....извещение об аварии включить
Встречное напряжение (одновременное подключение двух вводов на одну нагрузку).....извещение об аварии включить
Время отключения при снижении напряжения ниже минимального порога.....5 секунд
Время отключения при превышении напряжения выше максимального порога.....1 секунда
Контроль асимметрии.....функцию включить, установить 60В
Время отключения по асимметрии.....15 секунд
Верхний порог напряжения.....250В
Нижний порог напряжения.....180В
Время переключения вводов.....1 секунд
Время восстановления.....30 секунд
Время запуска генератора.....10 секунд, извещение об аварии включить
Время охлаждения генератора.....60 секунд


Кратковременным нажатием кнопки “OK” переходим в меню выбора схемы включения.




Удерживаем кнопку “OK” более 5 сек. и переходим в меню ввода pin-кода доступа(по умолчанию 1234) Кнопка “<” - первая цифра,“>” - вторая цифра, “^” - третья цифра, “v” - четвертая цифра, набираем код 1234



Подтверждаем кратковременным нажатием кнопки “OK” и переходим к дисплею с мигающим маркером, кнопками <> выбираем требуемую схему включения.



Подтверждаем кратковременным нажатием кнопки “OK”. Выбор схемы включения сделан. Повторно кратковременно нажимаем “OK” и видим уже установленную схему включения, нажатием кнопки v - переходим к выбору следующего параметра(Откл. при ошибке чередования). Для того чтобы изменить выбранный параметр необходимо удерживать кнопку “OK” до появления мигающего маркера и кнопками < > - выбираем включение функции “on”, а кнопками ^ v - включаем извещение об аварии “А” и подтверждаем выбор кнопкой “OK”.



Далее нажатием кнопки v переходим к выбору следующего параметра (Откл. при ошибке синфазности). Процедура изменения параметра повторяется. Подтверждаем установку параметра кнопкой “OK”




Таблица 3. Включение функций AVR-02.

Параметр	Наименование, описание	Пределы	Значение по умолчанию
Откл. при ошибке чередования ON A	Включение контроля чередования фаз	ON - включено OFF - выключено	ON
Откл. при ошибке синфазности ON A	Включение контроля синфазности вводов	ON - включено OFF - выключено	OFF
Время откл. при асимметрии OFF A	Включение контроля асимметрии напряжения между фазами	ON - включено OFF - выключено	ON


Таблица 4. Сообщения об аварии.

Параметр	Наименование, описание
Вв1 230/230/230 Вв2 ошибка Umin	Отсутствие фазы(фаз), напряжение ниже установленного порога
Вв1 ошибка ЧЕРЕД Вв2 ошибка ЧЕРЕД	Неправильное чередование фаз
ОШИБКА СИМФАЗ-НОСТИ ВВОДОВ	Нарушение синфазности между фазами вводов
Вв1 230/230/230 Вв2 ошибка Umax	Напряжение выше установленного порога
Вв1 ошибка АСИММ Вв2 224/224/224	Асимметрия напряжения больше установленной
ОШИБКА ВСТРЕЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	Неисправность контактора(моторпривода), наличие напряжения на отходящей линии при подключении на нее исправного ввода
АВАРИЯ РАСЦЕПИТЕЛЯ . . . 4	Аварийное отключение вводов. Наличие напряжения на входах I>1-3 (зажимы 18-19-20). Срабатывание аварийных контактов моторпривода при сверхтоке отходящей линии.
ОШИБКА ГЕНЕРАТОРА	Авария генератора.

ВНИМАНИЕ!
Установка (изменение) схемы работы и вход в режим наладки возможны только после ввода PIN-кода. По умолчанию PIN-код: 1234.

Установка схемы работы

Кратковременно нажать ОК, входим в режим МЕНЮ, на индикаторе будет отображена текущая схема работы (например N1+N2)




Нажать ОК на время не менее 5сек. до появления моргающего маркера




Затем кнопками < >, ^ v установить значение 1234. Кратковременно нажать ОК, выбрать схему работы.

Включение ручного режима работы

Кратковременно нажать ОК. На табло появится индикация основного меню, например:




Кнопками вверх-вниз выбрать параметр “Пусконаладочный режим”:



Для входа в режим требуется ввести код доступа, для этого нажать ОК на время более 5 сек. Появится следующая индикация:




Поочередно кнопками < > и вверх-вниз вводим код: 1234(если не менялся) и кратковременно нажимаем ОК. Появится индикация:




В этом режиме контролируется работа реле:
- нажать кнопку < включится К1, нажать еще раз - отключится
- нажать кнопку > включится К2, нажать еще раз - отключится
- кнопками вверх-вниз проверить К3 и К4.

Одновременно можно включить только одно реле !!!

Проверка входов:
- при подаче напряжения на входы под цифрами на индикаторе (цифры 1-4 это входы Uk, цифры 5-8 входы I>) загораются маркеры. Если маркера нет - вход неисправен или на него не подается напряжение контроля состояния силового аппарата.



Чтобы выйти из “Ручного режима” после проверки работы реле и входов кратковременно нажимаем ОК, AVR-02 перейдет в “Рабочий режим”. Пример индикации:



Изменение PIN-кода


Кратковременно нажать ОК, кнопками вверх-вниз выбрать функцию: Изменение кода доступа.



Нажать ОК на время не менее 5сек. до появления моргающего маркера



Затем кнопками < >, ^ v установить значение старого PIN-кода. Кратковременно нажать ОК, маркер появляется справа, можно ввести новый PIN-код.



Кратковременно нажать ОК для запоминания нового PIN-кода и выхода в рабочий режим.

Разблокировка изделия при неверном вводе PIN-кода.

Подать напряжение 230В на винтовые зажимы 13, 9.
На остальных зажимах напряжения не должно быть!!!
Войти в меню программирования, кратковременно нажав «ОК», кнопками ^ v выбрать функцию: Изменение кода доступа.



Нажать ОК на время более 4-х секунд, на индикаторе отобразится ранее введенный код. Можно его оставить или ввести новый.

Размеры корпуса

